

А К Т
ОБСЛЕДОВАНИЯ ИНЖЕНЕРНО – ТЕХНИЧЕСКОЙ УКРЕПЛЕННОСТИ И
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ ОБЪЕКТА

«30» июля 2021 г.

дата

п.г.т. Белоярский

населенный пункт

Комиссией в составе:

1. Представитель Росгвардии: Начальник ПЦО № 2 Асбестовского ОВО – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» Разуев А.С.
2. заместитель начальника ОУУПиПДН ОП № 29 МО МВД России «Заречный» Ларина О.А.
3. Представитель Управления образованием: Мальцева Т.В.

в присутствии представителя учреждения

Потаповой Маргариты Андреевны, директор, 2-23-13

(Ф.И.О., занимаемая должность, контактный телефон)

проведено обследование образовательного учреждения:

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр»

(наименование учреждения, его N, подведомственность)

расположенного по адресу:

624030, Свердловская область, п.г.т. Белоярский, улица Милицейская, дом 1

(почтовый индекс, адрес)

Количество учащихся/ персонала 120/23

1-2 смена обучения - 1 смена

время их продолжительности с 11 часов до 19 часов

Занимаемая площадь 946,8 м²

Наличие ограждения и его тип В наличии

Металлическая ограда

(забор бетонный, металлическая ограда и др.)

Наличие паспорта безопасности учреждения: в наличии, 22.04.2020 год

(паспорт в наличии, в разработке, на согласовании, указать дату утверждения паспорта)

В соответствии с ПП РФ от «02» августа 2019 г. № 1006 объекту (территории) присвоена (3) категория.

Паспорт безопасности (в разработке, на согласовании, утвержден) от «22» апреля 2020 г.

Пожарно-техническое состояние: есть: автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения, средства пожаротушения

(наличие пожарной сигнализации, средств пожаротушения, средств оповещения.)

Система освещения: есть: внутри-дежурное, наружное освещение – по периметру

Система видеонаблюдения: внутреннее в количестве 6 камер; наружное в количестве 4 камер

(количество камер: наружных, внутренних)

Система контроля удаленным доступом (СКУД): турникет-трипод CARDDEX «STR 01», металлоискатель отсутствует

(турникет, домофон, шлагбаум и т.д)

Гардероб: есть: Ипатова Ксения Анатольевна, Приказ №68 от «01» июля 2020 г.

(Ф.И.О., материального ответственного лица, наличие бирочной системы)

Физическая охрана: ООО ЧОП «Талион» договор от 30.04.2021 г.

(вневедомственная, полицейская, сторожевая, ЧОП, ведомственная и др. № договора, дата)

График работы работников охраны: круглосуточно

(круглосуточно, в ночное, дневное время и др.)

Количество работников в смену: 1

Применяемые технические средства охраны:

Кнопка тревожной сигнализации: КТС в выводе на ПЦО №2 Асбестовского ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области»

Охранная сигнализация: нет

Система оповещения и управления эвакуацией при ЧС: отсутствует

На момент проверки КТС находится (в исправном/ не исправном) состоянии

(нужное подчеркнуть)

В ходе проверки установлено:

Краткая характеристика объекта:

Учреждение расположено в 2-х этажном кирпичном здании. Имеются две входные группы. Главный вход тамбурного типа, расположен с крыльца здания. Вход с улицы Милицейская. Входная дверь в здание металлическая, 2 класса защиты от разрушающего воздействия, оборудована одним замком не усложненной конструкции. Запасные выходы выходят во двор здания. Двери запасных выходов металлические 2 класса защиты от разрушающего воздействия, оборудованы одним замком не усложненной конструкции. Имеются в наличии подсобное помещение (комната охраны), чердачное помещение, доступа посторонних лиц не имеется. Главный вход и запасные выходы освещены, освещения территории здания от поселковых электрических сетей является достаточным.

Учреждение находится в непосредственной близости от: МБОУ «В(С)ОШ», МБОУ ДО ДЮСШ - объекты низкой опасности, жилые строения, предприятия торговли, МАОУ «Белоярская СОШ №1» (60 м) – объект повышенной опасности.

(жилые строения, предприятия с опасным производством, предприятия торговли и др.)

Ответственный за противопожарную безопасность: Заместитель директора по АХЧ Колпакова А.С. Приказ № 63 от «01» июня 2021г

Ответственный за антитеррористическую безопасность: Заместитель директора по АХЧ Колпакова А.С. Приказ № 64 от «01» 07.2021

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий) необходимо провести следующие мероприятия:

1. Разработать план эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта.
 2. Оборудовать объект (территорию) системой оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации.
 3. Обеспечить объект металлоискателем.
 4. Оборудовать объект охранной сигнализацией с выводом на пост охраны
 5. провести капитальный ремонт ограждения
 6. дооборудовать объект камерами видеонаблюдения, обеспечить хранение данных с камер видеонаблюдения на срок не менее 30 суток
 7. организовать пропускной и внутриобъектовый режим и контроль за их функциями
- Срок выполнения указанных мероприятий « 16 » 10 2021 год.

С администрацией и обслуживающим персоналом в количестве 23 человек проведена беседа, в ходе которой разъяснен порядок действий при получении информации о возможности совершения террористических актов, нарушения общественного порядка, совершения преступлений, обнаружения взрывных устройств и других подозрительных предметов, при появлении лиц, замышляющих совершение преступлений, вручена памятка.

Подписи членов комиссии:

1. Разуев А.С.

2. Ларина О.А.

3. Мальцева Т.В.

Копию акта получил Потапова М.А. и.о. директора М.В. Дильнова
(подпись руководителя, печать учреждения)

"30" июля 2021 г.

